

Акт № 136

Обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Майкоп 2024 г. 15 августа

Мы, ниже подписавшиеся,

Представитель организации ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" лице Огоньян Р.В.

ООО "Управляющая компания ЖЭУ №1" лице главного инженера Малова Е.Н. составили акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 136 ул. 12 Марта, с целью установления их для отвода продуктов сгорания газа вентиляционных каналов

№ п/п	Показатели	Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см.	№ присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам квартир	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Соединение дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состояние оголовков дымоходных труб	Противопожарные разделки		Заключение пригодности дымоходов и вентиляционных каналов для отвода продуктов сгорания
									В межэтажных перекрытиях	Вертикальные	
1	А. Дымоходы. Обследованные дымоходы										
2	Необследованные дымоходы										
3	Дымоходы отсутствуют										
4	Дымоходы в наружных стенах (размер наружной стены до «дыма», мм)										
5	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до Brandмезурной стены.										
1)	Б. Вентиляционные каналы Обособленные	керамика	300x300	Приточно		внешнее					исправна
2)	Необследованные										пригодны

Выполнено согласно норм

Заключение

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах № 1-108 _____ пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах № _____ непригодны

Вентиляционные каналы в квартирах № 1-108 _____ пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах № _____ не пригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма 20-С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в здания, подлежащих газификации, так, как и в газифицированных здания. При использовании форм газифицированных зданиях в разделе «дымоход» пункты 3,4 и 5 не используются.

Представитель домовладения, организации и др. _____ Малев Е.Н.

Представитель исполнителя _____ Огоньян Р.В.

Председатель МКД _____

